

CE



ZI Bommelscheuer
L-4902 BASCHARAGE
Grand Duché de Luxembourg

BIOROCK
assainissement non collectif

10

EN 12566-3

Stations d'épuration des eaux usées domestiques
prêtes à l'emploi et/ou assemblées sur site

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Code de référence du produit : | BIOROCK D10 |
| - Matériau : | Polyéthylène |

Efficacité du traitement :

Rendement (sur des charges organiques
journalières utilisées durant l'essai)

DCO :	96.3%
DBO ₅ :	98.7%
MES :	99.3%

Capacité du traitement (désignation nominale) :

- | | |
|---|------------------------|
| - Charge organique journalière nominale (DBO ₅) : | 0.54 Kg / j |
| - Débit hydraulique journalier nominal (Q _N) : | 1.5 m ³ / j |

Étanchéité : (essai à l'eau)

Conforme

Résistance à l'écrasement : (essai dit « pit test »)

Conforme

Durabilité :

Conforme