

# CE



**BIOROCK**  
assainissement non collectif

ZI Bommelscheuer  
L-4902 BASCHARAGE  
Grand Duché de Luxembourg

**BIOROCK**  
assainissement non collectif

10

## EN 12566-3

Stations d'épuration des eaux usées domestiques  
prêtes à l'emploi et/ou assemblées sur site

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - Code de référence du produit : | BIOROCK D5   |
| - Matériau :                     | Polyéthylène |

### Efficacité du traitement :

Rendement (sur des charges organiques  
journalières utilisées durant l'essai)

DCO :	96.3%
DBO <sub>5</sub> :	98.7%
MES :	99.3%

### Capacité du traitement (désignation nominale) :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - Charge organique journalière nominale (DBO <sub>5</sub> ) : | 0.27 Kg / j             |
| - Débit hydraulique journalier nominal (Q <sub>N</sub> ) :    | 0.75 m <sup>3</sup> / j |

**Etanchéité :** (essai à l'eau)

Conforme

**Résistance à l'écrasement :** (essai dit « pit test »)

Conforme

**Durabilité :**

Conforme